

单一来源采购专家论证人员签到表

项目名称：宁德市中心城区水系综合治理工程（一期贵岐山污水处理厂扩能工程）MBR膜采购

论证时间：2026年1月20日

序号	姓名	工作单位	电话	职务/职称	备注
1	林福生	宁德市计委	13280935266	主任	4/1/1/1
2	黄利	宁德市交投置业房地产开发有限公司	13559903876	工程师	
3	张如通	宁德市蕉城区水资源与问务中心	13559905005	高工	2/2/2/2

论证专家抽取情况表
(单一来源论证)

一、抽取单位：宁德市国企
二、论证项目：宁德市中心城区水系统综合治理工程（一期贵岐山污水处理厂扩能工程）MBR膜采购
三、抽取时间：2026-01-20 15:30:00
四、专家名单：

姓名	电话	评审专业分类	单位
林原在	13285935266	机械设备	宁德市计量所
刘如道	13559905005	机械设备	宁德市蕉城区水资源与河务中心
黄可利	13559903876	机械设备	宁德市交投置业房地产开发有限公司（国企）

抽取人：专家

打印人：专家

打印时间：2026-01-20 15:15:38

说明：本表所打印内容来源于福建省政府采购网上公开信息系统，所示信息为打印时间系统当下所存信息。

文印部
12/3/2

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：宁德市中心城区水系综合治理工程（一期贵岐山污水处理厂扩能工程）MBR膜采购		预算金额（万元）：1500	
采购人	单位名称：宁德市贵岐污水处理有限公司		
	联系人：刘祚良	联系电话：13960839229	
代理机构	名称：宁德市城建工程咨询管理有限公司		
	联系人：林巧丹	联系电话：13616076786	
单一来源供应商	名称：曼胡默尔过滤技术（中国）有限公司		
	地址：江苏省昆山开发区杜鹃路555号7号房		
论证专家	姓名：林原在	联系电话：13285935266	
	工作单位：宁德市计量所	职称：高工	
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）			
1.只能从唯一供应商处采购的：（√）			
2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：（ ）			
3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%的。（ ）			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
经对本项目采购需求进行论证，该项目具有如下特点： 1. 贵岐山污水处理厂中水回用工程，膜分离及过滤设备为定制化设备，其结构复杂，且制造工艺与常规产品具有较强差异性，本项目更换6号膜池，若更换其他品牌，必须进行重新设计、改造，成本高、周期长，严重影响环保排放。 2. 原6号膜池为平板膜，其技术、尺寸结构与其他膜池相匹配，其他品牌产品无法匹配，且无合适替代品，故维持原品牌采购。 综上，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款，建议本项目采用单一来源采购方式采购。			
专家签名：	论证日期：	2026年1月20日	

林原在

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：宁德市中心城区水系综合治理工程（一期贵岐山污水处理厂扩能工程）MBR膜采购		预算金额（万元）：1500	
采购人	单位名称：宁德市贵岐污水处理有限公司		
	联系人：刘祚良	联系电话：13960839229	
代理机构	名称：宁德市城建工程咨询管理有限公司		
	联系人：林巧丹	联系电话：13616076786	
单一来源供应商	名称：曼胡默尔过滤技术（中国）有限公司		
	地址：江苏省昆山开发区杜鹃路555号7号房		
论证专家	姓名：刘如通		联系电话：13559905005
	工作单位：宁德市蕉城区水资源与河务中心		职称：高工
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）			
1.只能从唯一供应商处采购的：（√）			
2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：（ ）			
3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%的。（ ）			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
经对此次项目采购需求进行论证，该项目有以下特点： 一、项目一致性与配套性：本项目更换6个膜池，该膜系统及配套设施为专用定制专用设备，接口、控制逻辑与原供应商产品有较强的配套性，若更换供应商需重新设计、改造设备、调试参数，不仅成本高、周期长，还会导致污水处理长时间停运，影响环保排放。 二、不可替代性：原厂膜及配套设施的平板膜集膜密度大，产品尺寸结构与现有膜池相匹配，其他供应商无制造能力，无法提供同规格、同性能产品及专业维保服务。 三、紧急性：根据业务需求今年7月份必须完成膜组更换，保障汛期前恢复污水处理厂原处理能力，因此需快速更换，单一来源可缩短采购周期，避免环保事故。 综上所述，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，建议本项目采用单一来源方式采购。			
专家签名：	刘如通		论证日期：2026年1月20日

单一来源采购专家论证意见表

项目名称：宁德市中心城区水系综合治理工程（一期贵岐山污水处理厂扩能工程）MBR膜采购		预算金额（万元）：1500	
采购人	单位名称：宁德市贵岐污水处理有限公司		
	联系人：刘祚良	联系电话：13960839229	
代理机构	名称：宁德市城建工程咨询管理有限公司		
	联系人：林巧丹	联系电话：13616076786	
单一来源供应商	名称：曼胡默尔过滤技术（中国）有限公司		
	地址：江苏省昆山开发区杜鹃路555号7号房		
论证专家	姓名：黄可利	联系电话：13559903876	
	工作单位：宁德市交投置业房地产开发有限公司		职称：工程师
符合以下哪款单一来源的法定前提条件（√）			
1.只能从唯一供应商处采购的：（√）			
2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的：（ ）			
3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%的。（ ）			
专家论证意见（请出具独立论证意见并明确适用上述某一法定条款）：			
经对本项目采购需求进行论证，贵岐山污水厂现有14个膜池，膜系统及配套设施为专用定制设备，结构、接口、控制逻辑与原供应商系统有较紧密的配套性，现本项目仅更换6个膜池，若新供应商需重新设计、购置设备、调试参数，会导致污水处理长时间停运，影响环保排放；原厂膜及配套设施的平板膜填充密度大，壳尺寸和现有膜池相匹配，其余供应商无法匹配同规格、同性能产品及专业维保服务，易使系统故障，有运行效果不达风险。综上所述，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条（一）的规定，建设本项目膜池单一来源方式采购。			
专家签名：	黄可利	论证日期：	2026年1月20日